

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2311-5 Produkt Stabilgrus 0-32 mm kv.II :GE,OC75,UF9,LF2	Dato for prøveudtagning 23-05-2018 Modtaget den 23-05-2018 Reference nr	Prøve start 23-05-2018 Prøve slut 24-05-2018 ID nr
Produktionssted Sdr. Nærá Grusgrav Ibjergvej, Sdr. Nærá 5792 Árslev	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget 11.15 Udtaget af C.S	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,8		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	65	0,0	70,0
EN 933-9 Methylenblå	3,0		3,0

Kornstørrelsesfordeling

D60	13,185	D50	10,922	D60/D10 (U-tal)	28,7
D10	0,460				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100		100	63
75	99	98	32
50	90	72	16
30	75	37	8
15	60	27	4
5	45	22	2
2	35	17	1
2	35	11	0,5
2	35	5	0,25
2	35	3	0,125
2,0	9,0	2,3	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 24-05-2018
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur