

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 1202-14 Produkt 0/4 mm vasket sand kl.P : GF85 - f3	Dato for prøveudtagning 12-01-2018 Modtaget den 15-01-2018 Reference nr	Prøve start 15-01-2018 Prøve slut 18-01-2018 ID nr
Produktionssted Skallebjerg Grusgrav Skallebjergvej Hårby	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget Udtaget af Brian	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,3		
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,64	2,58	2,66
Absorberet vand (%)	0,4	0,0	0,6

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,493	D50	0,4	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,179				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
86	96	92	2
76	86	82	1
56	66	61	0,5
20	30	20	0,25
2	6	3	0,125
0,0	3,0	0,9	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 18-01-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder