

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2723-10 Produkt 16-32 mm nødder kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 15-10-2018 Modtaget den 17-10-2018 Reference nr	Prøve start 17-10-2018 Prøve slut 19-10-2018 ID nr
Produktionssted Andholm Grusgrav Bødumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse Heterogent granitholdigt grus Objekt	Prøve udtaget Løngstrup Udtaget af Løngstrup	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,59	2,55	2,63
Absorberet vand (%)	1,5	1,3	2,1
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	5,0		

Kornstørrelsesfordeling

D60	21,422	D50	20,439	D60/D10 (U-tal)	1,3
D10	16,505				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	63
100	100	100	45
85	100	100	31,5
43	73	70	22,4
0	20	5	16
0	6	1	11,2
0	5	1	8
0	2	0	5,6
0	2	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 19-10-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder