

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2727-10 Produkt 4-8 mm perler kl. P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 04-07-2018 Modtaget den 04-07-2018 Reference nr	Prøve start 04-07-2018 Prøve slut 06-07-2018 ID nr
Produktionssted Andholm Grusgrav Bødumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse Heterogent granitholdigt grus Objekt	Prøve udtaget Løngstrup Udtaget af Løngstrup	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,60	2,55	2,63
Absorberet vand (%)	1,6	1,6	2,4
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	5,5		

Kornstørrelsesfordeling

D60	7,107	D50	6,748	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	4,843				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	100	85	8
14	44	18	5,6
0	20	1	4
0	5	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 06-07-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder