

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2725-13 Produkt 8-16 mm ærter kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 04-07-2018 Modtaget den 04-07-2018 Reference nr	Prøve start 04-07-2018 Prøve slut 06-07-2018 ID nr
Produktionssted Andholm Grusgrav Bødumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse Heterogent granitholdigt grus Objekt	Prøve udtaget Løngstrup Udtaget af Løngstrup	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,61	2,54	2,62
Absorberet vand (%)	1,6	1,6	2,4
DS 405.4 Lette korn (%) < 2400 (g)	3,5		

Kornstørrelsesfordeling

D60	12,996	D50	11,995	D60/D10 (U-tal)	1,6
D10	8,369				

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	22,4
85	100	90	16
24	54	42	11,2
0	20	6	8
0	6	1	5,6
0	2	1	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 06-07-2018
	Lise Blessing, Laboratorieleder