


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 2703 - 1	Prøve nr 170129
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produkt Bundsikring kv. II	Udtaget den 27-01-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 02-02-2017
	Udtaget af Løngstrup	Prøve start 02-02-2017
		Prøve slut 03-02-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,5		
Sandækvivalent SE (%)	76	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,912 U-tal : 3,5 (D60/D10)
D100,264 D50 : 0,8



Lise Blessing