

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2703-1 Produkt Bundsikring kv. II	Dato for prøveudtagning 04-07-2018 Modtaget den 04-07-2018 Reference nr	Prøve start 04-07-2018 Prøve slut 05-07-2018 ID nr
Produktionssted Andholm Grusgrav Bødumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Udtaget af Martin	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,5		
EN 933-9 Methylenblå	< 3		3,0

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,602	D50	0,460	D60/D10 (U-tal)	4,2
D10	0,143				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	16
99	11,2
98	8
97	5,6
95	4
90	2
79	1
55	0,5
23	0,25
8	0,125
0,0	9,0
3,5	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 05-07-2018
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur