

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2760-7 Produkt E-sand 0-2 mm Gf85 - f3	Dato for prøveudtagning 01-02-2018 Modtaget den 05-02-2018 Reference nr	Prøve start 05-02-2018 Prøve slut 14-02-2018 ID nr
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget Udtaget af Løngstrup	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	10,5		
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,66	2,60	2,68
Absorberet vand (%)	0,1	0,0	0,4
TK-84 Kemisk svind	0,04		0,20

Kornstørrelsesfordeling

 D60 0,606 D50 0,5 D60/D10 (U-tal) 3,2
 D10 0,188

 Min- Max- Forv. Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	94	2
75	95	82	1
47	67	54	0,5
16	26	17	0,25
0	10	3	0,125
0,0	3,0	0,6	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 15-02-2018
Charlotte Sørensen, Laborant

Elektronisk signatur