

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2711-1 Produkt Stabilgrus Kv II	Dato for prøveudtagning 04-07-2018 Modtaget den 04-07-2018 Reference nr	Prøve start 04-07-2018 Prøve slut 05-07-2018 ID nr
Produktionssted Andholm Grusgrav Bødumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Længstrup Udtaget af	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,0		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	20		
EN 933-9 Methylenblå	< 3		3,0

Kornstørrelsesfordeling

D60	15,917	D50	11,234	D60/D10 (U-tal)	47,8
D10	0,333				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100		100	63
75	99	97	32
50	90	60	16
30	75	43	8
15	60	36	4
15	60	32	2
2	35	26	1
2	35	17	0,5
2	35	7	0,25
2	35	3	0,125
2,0	9,0	2,1	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 05-07-2018
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur