

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 7203-1 Produkt BS II	Dato for prøveudtagning 29-01-2018 Modtaget den 30-01-2018 Reference nr	Prøve start 30-01-2018 Prøve slut 31-01-2018 ID nr
Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget 11.30 Udtaget af Martin	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,1		
SE-værdi (SE)	53	30,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,629	D50	0,5	D60/D10 (U-tal)	3,5
D10	0,177				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	16
100	11,2
100	8
98	5,6
96	4
91	2
80	1
53	0,5
17	0,25
5	0,125
9,0	2,6
0,063	



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 31-01-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder