

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 7203-1 Produkt BS II	Dato for prøveudtagning 26-04-2018 Modtaget den 30-04-2018 Reference nr	Prøve start 30-04-2018 Prøve slut 01-05-2018 ID nr
Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget kl.8.00 Udtaget af Martin	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,3		
SE-værdi (SE)	57	30,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,571	D50	0,5	D60/D10 (U-tal)	3,2
D10	0,179				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	16	
100	11,2	
100	8	
99	5,6	
96	4	
91	2	
82	1	
56	0,5	
17	0,25	
5	0,125	
9,0	2,2	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 01-05-2018

Lise Blessing, Laboratorieleder