

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 7211-1 Produkt Stabilgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 26-04-2018 Modtaget den 30-04-2018 Reference nr	Prøve start 30-04-2018 Prøve slut 01-05-2018 ID nr
Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget kl. 8.00 Udtaget af Martin	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,8		
SE-værdi (SE)	40	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	2,5		

Kornstørrelsesfordeling

D60	14,364	D50	11,6	D60/D10 (U-tal)	45,9
D10	0,313				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100		100	63
75	99	96	32
50	90	66	16
30	75	37	8
15	60	29	4
15	60	27	2
2	35	24	1
2	35	17	0,5
2	35	8	0,25
2	35	4	0,125
2,0	9,0	2,3	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 01-05-2018
	Lise Blessing, Laboratorieleder