

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 9162-12 Produkt Va.Betonsand E GF85-f3-XD2,XD3,XS3,XF4,XA3	Dato for prøveudtagning 06-01-2023 Modtaget den 10-01-2023 Reference nr ID nr	Prøve start 10-01-2023 Prøve slut
Produktionssted Glesborg Grusgrav Kastbjergvej 9A 8585 Glesborg	Produktbetegnelse 0/3 mm E Objekt	Prøve udtaget Jan	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	14,7		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,66	2,61	2,69
Absorberet vand (%)	0,1	0,0	0,4
TI-B 52 (%)	0,4		1,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,456	D50	0,396	D60/D10 (U-tal)	2,7
D10	0,166				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
93	100	97	2
84	94	87	1
62	72	67	0,5
21	31	26	0,25
1	5	2	0,125
0,0	3,0	0,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 25-01-2023
Lise Blessing, Laborant