

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 9160-15 Produkt T.H. Betonsand E GF85-f3-XD2,XD3,XS3,XF4, XA3	Dato for prøveudtagning 26-09-2023 Modtaget den 27-09-2023 Reference nr	Prøve start 28-09-2023 Prøve slut 09-10-2023 ID nr
Produktionssted Glesborg Grusgrav Kastbjergvej 9A 8585 Glesborg	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,5		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,65	2,60	2,68
Absorberet vand (%)	0,1	0,0	0,4
TI-B 52 (%)	0,6		1,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,465	D50	0,404	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,157				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	99	4
90	100	96	2
83	93	87	1
63	73	66	0,5
23	33	25	0,25
0	10	5	0,125
0,0	3,0	1,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 09-10-2023
Lise Blessing, Laborant