

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5902 - 9 - --- Produkt 5902	Fra dato 2018-03-12	Erstatter 2017-01-02
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse Betonsand kl.P GF85 - f3 Produktbetegnelse		
	Attest metode Princip 2 : Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097.6 Densitet & Abs. - Densitet VOT (Mg/m³)	2,62	2,58	2,66
DS/EN 1097.6 Densitet & Abs. - Absorption (%)	0,4	0,0	0,8
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS / EN 1744 Chloridindhold - Chlorid (%)	0		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,005

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10			
D50			

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
84	94	89	2
66	76	71	1
32	42	37	0,5
3	13	8	0,25
0	3	1	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063



Bemærkninger

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620 og DS2426 - System 2+ CE
0615 - CPD - 9975
04

Lise Blessing, Laboratorieleder

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPD-9975

