

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5927-15 Produkt sten 2-8 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 30-11-2018 Modtaget den 03-12-2018 Reference nr ID nr	Prøve start 03-12-2018 Prøve slut 05-12-2018 Mærkning
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af KC	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,55	2,47	2,55
Absorberet vand (%)	3,1	2,5	3,5
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	11,2		
< 2200 (g)	5,8		

Kornstørrelsesfordeling

D60 6,418 D50 5,950 D60/D10 (U-tal) 1,6
D10 4,059

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
99	100	100	11,2
85	100	94	8
10	40	43	5,6
0	19	9	4
0	5	1	2
0	2	1	1
0	2	1	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 05-12-2018

Lise Blessing, Laboratorieleder