

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5927-14 Produkt sten 2-8 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 24-11-2017 Modtaget den 27-11-2017 Reference nr	Prøve start 27-11-2017 Prøve slut 30-11-2017 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af TJ	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,53	2,48	2,56
Absorberet vand (%)	3,2	2,7	3,7
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	11,0		
< 2200 (g)	1,3		

Kornstørrelsesfordeling

D60	6,828	D50	6,4	D60/D10 (U-tal)	1,6
D10	4,388				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	16
99	100	100	11,2
85	93	88	8
21	51	31	5,6
0	23	3	4
0	6	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 30-11-2017
Lise Blessing, Laboratorieleder