

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5927-14 Produkt sten 2-8 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 01-06-2018 Modtaget den 04-06-2018 Reference nr	Prøve start 07-06-2018 Prøve slut 11-06-2018 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af T.J	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,48	2,48	2,56
Absorberet vand (%)	2,8	2,7	3,7
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	109,6		
< 2200 (g)	6,0		

Kornstørrelsesfordeling

D60	6,112	D50	5,553	D60/D10 (U-tal)	1,8
D10	3,449				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	16
99	100	100	11,2
85	93	93	8
21	51	51	5,6
0	23	14	4
0	6	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 11-06-2018
	Lise Blessing, Laboratorieleder