

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5912-1 Produkt Bundsikring kv. I	Dato for prøveudtagning 30-11-2018 Modtaget den 03-12-2018 Reference nr	Prøve start 03-12-2018 Prøve slut 04-12-2018 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Udtaget af KC	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning EN933-1 Vand (%)	5,0		

Kornstørrelsesfordeling

 D60 0,620 D50 0,477 D60/D10 (U-tal) 3,3
 D10 0,186

 Min- Max- Forv. Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
99	5,6
97	4
91	2
81	1
53	0,5
16	0,25
4	0,125
0,0	5,0
2,0	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 04-12-2018
	Lise Blessing, Laboratorieleder