

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5911-1 Produkt Stabiltgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 02-02-2018 Modtaget den 06-02-2018 Reference nr	Prøve start 06-02-2018 Prøve slut 07-02-2018 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Udtaget af TJ	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,3		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	40		70,0
SE-værdi (SE)	53	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	2,4		

Kornstørrelsesfordeling

D60	14,440	D50	10,5	D60/D10 (U-tal)	41,5
D10	0,348				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100		100	63
75	99	93	32
50	90	64	16
30	75	44	8
15	60	35	4
15	60	31	2
2	35	26	1
2	35	16	0,5
2	35	6	0,25
2	35	3	0,125
2,0	9,0	2,1	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 07-02-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder