

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5911-1 Produkt Stabilgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 22-06-2018 Modtaget den 26-06-2018 Reference nr	Prøve start 26-06-2018 Prøve slut 27-06-2018 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Udtaget af tj	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning	7,1		
EN933-1 Vand (%)	<=3		
EN 933-9 Methylenblå			3,0

Kornstørrelsesfordeling

D60	15,896	D50	10,457	D60/D10 (U-tal)	45,8
D10	0,347				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100		100	63
75	99	90	32
50	90	60	16
30	75	45	8
15	60	38	4
15	60	32	2
2	35	26	1
2	35	15	0,5
2	35	7	0,25
2	35	4	0,125
2,0	9,0	3,0	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 27-06-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder