

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5911-1 Produkt Stabiltgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 06-04-2018 Modtaget den 09-04-2018 Reference nr	Prøve start 09-04-2018 Prøve slut 10-04-2018 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Udtaget af TJ	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,1		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	32		70,0
SE-værdi (SE)	57	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	2,4		

Kornstørrelsesfordeling

D60	14,963	D50	10,8	D60/D10 (U-tal)	47,3
D10	0,316				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100		100	63
75	99	94	32
50	90	62	16
30	75	43	8
15	60	36	4
15	60	32	2
2	35	27	1
2	35	17	0,5
2	35	7	0,25
2	35	4	0,125
2,0	9,0	2,6	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 10-04-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder