

**PRODUKTIONSKONTROL Stenmaterial**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration <b>5904-2</b> Produkt <b>Filtergrus</b>	Dato for prøveudtagning <b>17-11-2017</b> Modtaget den <b>20-11-2017</b> Reference nr	Prøve start <b>20-11-2017</b> Prøve slut <b>21-11-2017</b> ID nr
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning EN933-1 Vand (%)	<b>6,2</b>		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	1,165	D50	0,8	D60/D10 (U-tal)	5,0
D10	0,231				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	16
100	100	100	11,2
90	100	100	8
80	100	98	5,6
70	100	91	4
50	90	70	2
30	75	58	1
15	45	36	0,5
5	23	11	0,25
0	7	3	0,125
0,0	4,0	1,9	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 21-11-2017**
**Charlotte Sørensen, Laborant**

Elektronisk signatur