

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 7103-1 Produkt Bundsikring kv. II	Dato for prøveudtagning 26-01-2018 Modtaget den 30-01-2018 Reference nr	Prøve start 30-01-2018 Prøve slut 31-01-2018 ID nr
Produktionssted Herrup Grusgrav Viborgvej 7830 Vinderup	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget 9.30 Udtaget af JH	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning	7,0		
EN933-1 Vand (%)	60		
SE-værdi (SE)		30,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,516	D50	0,4	D60/D10 (U-tal)	3,3
D10	0,157				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	16
100	11,2
100	8
98	5,6
97	4
93	2
84	1
59	0,5
20	0,25
6	0,125
0,0	9,0
2,9	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 31-01-2018

Lise Blessing, Laboratorieleder