

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5811-6 Produkt Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF9,LF2,Cr70 Produktbetegnelse Tørharpet og knust bakkematerialer Objekt	Dato for prøveudtagning 17-05-2018 Modtaget den 24-05-2018 Reference nr ID nr Prøve udtaget Udtaget af MH	Prøve start 25-05-2018 Prøve slut 29-05-2018 Mærkning Skib H. Pouelsen
--	--	--	--


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,8		
SE-værdi (SE)	36	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0

Kornstørrelsesfordeling

D60	10,396	D50	6,479	D60/D10 (U-tal)	43,0
D10	0,242				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	63
75	99	97	32
50	90	71	16
30	75	55	8
15	60	41	4
15	45	31	2
2	35	25	1
2	35	18	0,5
2	35	10	0,25
2	35	6	0,125
2,0	9,0	4,5	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 29-05-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder