


<b>Leverandør</b> <b>Nymølle Stenindustrier</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b> Produktionssted <b>Kliplev Grusgrav</b>	<b>Receptnr</b> <b>2502 - 1</b> <b>Produkt</b> <b>0/4 mm vasket sand</b> Produktionsbeskrivelse	<b>Prøve udtaget</b> <b>14.30</b> Udtaget af <b>Torben</b>	<b>Prøve nr</b> <b>150985</b> Udtaget den <b>06-07-2015</b> Modtaget den <b>09-07-2015</b> Prøve start <b>10-07-2015</b> Prøve slut <b>13-07-2015</b>
---	---	---	--

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b> <b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b> <b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>8,9</b>		

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,572 U-tal : 3,2 (D60/D10)  
 D10 0,177 D50 : 0,5



Lise Blessing