

Leverandør Nymølle Stenindustrier Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2503-1 Produkt BS II	Dato for prøveudtagning 12-02-2018 Modtaget den 13-02-2018 Reference nr	Prøve start 13-02-2018 Prøve slut 14-02-2018 ID nr
Produktionssted Kliplev Grusgrav Hærvejen 96A Kliplev 6200 Åbenrå	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget 11.50 Udtaget af Robert	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,0		
SE-værdi (SE)	77	30,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,910	D50	0,7	D60/D10 (U-tal)	4,4
D10	0,209				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	16
99	11,2
98	8
95	5,6
89	4
79	2
64	1
40	0,5
13	0,25
4	0,125
9,0	2,3
	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 14-02-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder