

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2503-1 Produkt BS II	Dato for prøveudtagning 18-04-2018 Modtaget den 19-04-2018 Reference nr	Prøve start 19-04-2018 Prøve slut 20-04-2018 ID nr
Produktionssted Kliplev Grusgrav Hærvejen 96A Kliplev 6200 Åbenrå	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Udtaget af Robert	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,7		
SE-værdi (SE)	66	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	3,0		

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,848	D50	0,6	D60/D10 (U-tal)	4,7
D10	0,182				

 Min- værdi
 Max- værdi
 Forv. værdi
 Sigte- serie

100	16
100	11,2
99	8
95	5,6
91	4
80	2
67	1
44	0,5
15	0,25
5	0,125
9,0	3,3
	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 20-04-2018
Charlotte Sørensen, Laborant

Elektronisk signatur