

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2511-1 Produkt Stabilitgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 11-12-2018 Modtaget den 12-12-2018 Reference nr	Prøve start 12-12-2018 Prøve slut 13-12-2018 ID nr
Produktionssted Kliplev Grusgrav Hærvejen 96A Kliplev 6200 Åbenrå	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget 9.30 Udtaget af Robert	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,2		
EN 933-9 Methylenblå	< 3		3,0

Kornstørrelsesfordeling

D60	15,916	D50	10,958	D60/D10 (U-tal)	63,4
D10	0,251				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100		100	63
75	99	95	32
50	90	60	16
30	75	44	8
15	60	38	4
15	60	34	2
2	35	29	1
2	35	21	0,5
2	35	10	0,25
2	35	5	0,125
2,0	9,0	3,0	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 13-12-2018
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur