

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2511-1 Produkt Stabilitgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 10-04-2018 Modtaget den 13-04-2018 Reference nr	Prøve start 16-04-2018 Prøve slut 17-04-2018 ID nr
Produktionssted Kliplev Grusgrav Hærvejen 96A Kliplev 6200 Åbenrå	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget 10.00 Udtaget af Robert	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,5		
SE-værdi	56	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	3,0		

Kornstørrelsesfordeling

D60	12,122	D50	8,8	D60/D10 (U-tal)	44,4
D10	0,273				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100		100	63
75	99	98	32
50	90	72	16
30	75	48	8
15	60	39	4
15	60	34	2
2	35	28	1
2	35	20	0,5
2	35	9	0,25
2	35	5	0,125
2,0	9,0	2,8	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 17-04-2018
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur