

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5411-1 Produkt Stabilgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 22-01-2018 Modtaget den 24-01-2018 Reference nr	Prøve start 24-01-2018 Prøve slut 25-01-2018 ID nr
Produktionssted Randers Grusgrav Vilstrupvej 3 8900 Randers	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget 10.00 Udtaget af KC	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,9		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	37		
SE-værdi (SE)	43	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	2,4		

Kornstørrelsesfordeling

D60	11,424	D50	8,8	D60/D10 (U-tal)	48,6
D10	0,235				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	63
75	99	32
50	90	16
30	75	8
15	60	4
15	60	2
2	35	1
2	35	0,5
2	35	0,25
2	35	0,125
2,0	9,0	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 25-01-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder