

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5712-1 Produkt Bundsikring kv. I	Dato for prøveudtagning 13-04-2018 Modtaget den 16-04-2018 Reference nr	Prøve start 16-04-2018 Prøve slut 17-04-2018 ID nr
Produktionssted Romalt Grusgrav Gunnerupmosevej 8900 Randers	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Udtaget af PI	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,4		
SE-værdi (SE)	62	40,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,436	D50	0,4	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,145				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	16
100	11,2
100	8
100	5,6
98	4
94	2
87	1
70	0,5
30	0,25
6	0,125
0,0	5,0
2,5	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 17-04-2018
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur