

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial** Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>SV08-7</b>	Dato for prøveudtagning <b>30-04-2018</b>	Prøve start <b>01-05-2018</b>
	Produkt <b>Harpet sandfyld</b>	Modtaget den <b>30-04-2018</b>	Prøve slut <b>04-05-2018</b>
Produktionssted <b>Svogerslev Grusgrav Lindborgvej 45 DK-4000 Roskilde</b>	Produktbetegnelse <b>Harpet bakkemateriale</b>	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,2		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m <sup>3</sup> )	1,85		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	13,0		
DS/EN 1744-1 Humusindhold	Lysere fort. 1:3		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	0,385	D50	0,3	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	0,133				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
96	100	100	8
		99	5,6
		98	4
		96	2
		91	1
		76	0,5
		41	0,25
		8	0,125
0,0	9,0	1,7	0,063



Bemærkninger	Sted og dato <b>04-05-2018</b>
	<b>Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder</b> Elektronisk signatur