

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 DK - 2640 Hedehusene	Varedeklaration SV009951-1 Produkt Sandfyld DS401	Dato for prøveudtagning 20-06-2018 Modtaget den 20-06-2018 Reference nr	Prøve start 20-06-2018 Prøve slut 28-06-2018 ID nr
Produktionssted Svogerslev Grusgrav Lindborgvej 45 DK-4000 Roskilde	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Hans	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,7		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	1,87		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	14,2		

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,597	D50	0,455	D60/D10 (U-tal)	3,4
D10	0,176				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

96	100	100	64
92	100	97	45
88	100	96	32
		91	16
		89	8
		87	5,6
		86	4
		82	2
		75	1
		56	0,5
		21	0,25
		2	0,125
0,0	5,0	0,4	0,063



Bemærkninger	Sted og dato 02-07-2018
	Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder Elektronisk signatur