

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY025450-7 Produkt Sten 8 - 16 mm kl.P: Gc 85/20 - f3,0	Dato for prøveudtagning 26-01-2018 Modtaget den 26-01-2018 Reference nr	ID nr	Prøve start 26-01-2018 Prøve slut 26-01-2018
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produktbetegnelse BETON Objekt	Prøve udtaget Hans		Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

D60	13,348	D50	12,4	D60/D10 (U-tal)	1,6
D10	8,187				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	32
98	100	100	22,4
85	100	87	16
20	50	38	11,2
0	20	8	8
0	10	4	5,6
0	5	4	4
0	5	3	2
0	5	3	1
0	4	3	0,5
0	4	2	0,25
0	4	2	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato
05-02-2018
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur