

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY16-2 Produkt Bundsikringsgrus kv.1: GN, OC85, UF5 Produktbetegnelse Knust og harpet bakkemateriale blanding Objekt	Dato for prøveudtagning 20-04-2018 Modtaget den 23-04-2018 Reference nr ID nr Prøve udtaget Udtaget af Hans	Prøve start 23-04-2018 Prøve slut 24-04-2018 Mærkning
--	---	--	---


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørstigning			
EN933-1 Vand (%)	5,0		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,21	2,14	2,24
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	6,4	6,2	8,0
SE-værdi (SE)	71	40,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	17,264	D50	11,9	D60/D10 (U-tal)	38,3
D10	0,451				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	125
100	100	100	90
92	100	100	80
85	100	95	63
		80	40
		63	20
		59	16
		46	10
		43	8
		39	5,6
		36	4
		30	2
		21	1
		11	0,5
		5	0,25
		2	0,125
0,0	5,0	1,6	0,063


Bemærkninger

Materiale læsset efter 22.03.2018

Sted og dato
11-05-2018

Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur