

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY16-2 Produkt Bundsikringsgrus kv.1: GN, OC85, UF5 Produktbetegnelse Knust og harpet bakkemateriale blanding Objekt	Dato for prøveudtagning 14-02-2018 Modtaget den 15-02-2018 Reference nr ID nr Prøve udtaget Udtaget af Hans	Prøve start 15-02-2018 Prøve slut 16-02-2018 Mærkning
--	---	--	---

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,9		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,15	2,14	2,24
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,8	6,8	8,0
SE-værdi (SE)	75	40,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	14,963	D50	8,5	D60/D10 (U-tal)	34,8
D10	0,430				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	125
100	100	100	90
92	100	100	80
85	100	99	63
		85	40
		66	20
		61	16
		53	10
		49	8
		44	5,6
		39	4
		31	2
		23	1
		12	0,5
		5	0,25
		2	0,125
0,0	5,0	1,4	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato
23-02-2018
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur