

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial**

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>NY020130-7</b>	Dato for prøveudtagning <b>09-04-2018</b>	Prøve start <b>09-04-2018</b>
Produktionssted <b>Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene</b>	Produkt <b>GAB-grus 0-16 mm: GA90 - f8 - C50/30</b>	Modtaget den <b>09-04-2018</b>	Prøve slut <b>09-04-2018</b>
	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b>	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af <b>Hans</b>	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning EN933-1 Vand (%)	<b>3,3</b>		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	6,759	D50	4,6	D60/D10 (U-tal)	29,3
D10	0,231				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	32
98	100	100	22,4
90	99	94	16
72	90	79	11,2
58	76	65	8
47	65	55	5,6
41	59	47	4
31	45	36	2
22	36	28	1
13	25	19	0,5
5	17	11	0,25
1	11	6	0,125
0,0	8,0	4,1	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato  
**11-05-2018**
**Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder**  
 Elektronisk signatur