


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr NY01 - 6	Prøve nr 2017197
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Harpet grus 0-8 mm	Udtaget den 21-07-2017
	Produktionsbeskrivelse	Modtaget den 21-07-2017
		Prøve start 21-07-2017
		Prøve slut 27-07-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,9		
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,08		
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	9,5		
Sandækvivalent SE (%)	51	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,941 U-tal : 10,6 (D60/D10)
D10 0,089 D50 : 0,6



Bemærkninger
MethylenBlå < 3