

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1411-3 Produkt Stabilgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 01-07-2024 Modtaget den 01-07-2024 Reference nr	ID nr	Prøve start 01-07-2024 Prøve slut 02-07-2024
Produktionssted Højby Grusgrav Svendborgvej 5220 Odense S	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af Jørgen		


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,9		
EN 933-5 Knusningsgrad Totalt runde (tr), >90% overflader runde (%)	32	0	70
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0

Kornstørrelsesfordeling

 D60 10,725 D50 6,527 D60/D10 (U-tal) 33,2
 gnf.%
 D10 0,323

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	63
75	99	32
50	90	16
30	75	8
15	60	4
2	60	2
2	35	1
2	30	0,5
2	30	0,25
2	30	0,125
2,0	9,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Odense 02-07-2024

Lise Blessing, Laborant