

## ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>2311-6</b> Produkt <b>Stabilgrus 0-32 mm kv.II</b> :GE,OC75,UF9,LF2	Dato for prøveudtagning <b>11-10-2021</b> Modtaget den <b>11-10-2021</b> Reference nr	ID nr
Produktionssted <b>Sdr. Næså Grusgrav</b> Ibjergvej, Sdr. Næså 5792 Årslev	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b>	Prøve udtaget	Prøve start <b>11-10-2021</b> Prøve slut <b>12-10-2021</b> Mærkning
	Objekt	Udtaget af <b>Bjarne</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	9,9		
EN 933-5 Knusningsgrad Totalt runde (tr), >90% overflader runde (%)	42	0	70
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


### Kornstørrelsesfordeling

 D60 12,086    D50 7,886    D60/D10 (U-tal) 29,4  
 D10 0,412

gnf.%

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	63
75	99	92	32
50	90	69	16
30	75	50	8
15	60	41	4
5	45	33	2
2	35	24	1
2	35	13	0,5
2	35	5	0,25
2	35	3	0,125
2,0	9,0	2,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato

**Odense 12-10-2021**
**Lise Blessing, Laborant**