

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1261-1 Produkt Va. sand 0-4 mm A GF85-f3-XD1,XS1,XS2,XF2,XF3,XA2 Produktbetegnelse Objekt	Dato for prøveudtagning 25-03-2024 Modtaget den 25-03-2024 Reference nr Prøve udtaget Udtaget af Ib	Prøve start 25-03-2024 Prøve slut 10-04-2024 ID nr Mærkning
---	--	---	--

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,4		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,64	2,59	2,67
Absorberet vand (%)	0,1	0,0	0,7
TI-B 52 (%)	0,8		2,0

Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	0,457	D50	0,381	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	0,156				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
88	98	93	2
78	88	83	1
62	72	66	0,5
24	34	33	0,25
0	7	3	0,125
0,0	3,0	0,0	0,063

Sigt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8
målt gnf. %		3	33	66	83	93	100		



Bemærkning	Sted og dato Odense 11-04-2024 Lise Blessing, Laborant
------------	--