

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1202-19 Produkt 0/4 mm vasket sand P : GF85 - f3 - X0,XC1	Dato for prøveudtagning 28-09-2021 Modtaget den 30-09-2021 Reference nr	Prøve start 30-09-2021 Prøve slut 11-10-2021 ID nr
Produktionssted Skallebjerg Grusgrav Skallebjergvej Hårby	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget Brian	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	9,2		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,62	2,58	2,66
Absorberet vand (%)	0,3	0,0	0,7


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 0,494 D50 0,430 D60/D10 (U-tal) 2,8
 D10 0,174

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
88	98	92	2
78	88	81	1
58	68	61	0,5
21	31	22	0,25
0	4	2	0,125
0,0	3,0	1,2	0,063

 Sigt (mm)
 målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Odense 11-10-2021
Lise Blessing, Laborant