

Leverandør Nymoelle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1725 - 11 - BETON	Fra dato 2022-01-03	Erstatter 2021-04-01
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Produkt 025451		
	Produktbetegnelse Ærter 8/16 mm P Gc80/20-f1,5-X0,XC1		
	Produktbetegnelse		
	Attest metode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,47	2,43	2,51
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	3,6	3,1	4,1
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,005
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	14,0		

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
 D50

 Min- Max- Middelt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	22,4
80	100	96	16
35	65	50	11,2
0	20	5	8
0	6	1	5,6
0	6	1	4
0	3	1	2
0	3	1	1
0	3	1	0,5
0	3	1	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkning

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620:2008 og DS/EN 206 DK NA:2020 - System 2+

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

 BUREAU VERITAS
 Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPR-9975

