

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1702-9 Produkt 0/4 mm Va. sand P GF85 - f3 - X0,XC1	Dato for prøveudtagning 25-06-2021 Modtaget den 25-06-2021 Reference nr ID nr	Prøve start 28-06-2021 Prøve slut 01-07-2021 Mærkning
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af Jan	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	3,4		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,61	2,55	2,63
Absorberet vand (%)	0,5	0,2	1,2


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 0,804 D50 0,644 D60/D10 (U-tal) 3,0
 D10 0,264

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
99	100	100	5,6
94	100	97	4
87	100	87	2
68	88	72	1
36	56	41	0,5
6	16	8	0,25
0	3	1	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 01-07-2021
Lise Blessing, Laborant