

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1712-1 Produkt BS I	Dato for prøveudtagning 07-07-2023 Modtaget den 07-07-2023 Reference nr	Prøve start 07-07-2023 Prøve slut 10-07-2023 ID nr
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af Jan	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	4,5		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	1,87		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	13,3		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,610	D50	0,466	D60/D10 (U-tal)	3,1
D10	0,194				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
98	8
96	5,6
93	4
87	2
77	1
55	0,5
17	0,25
1	0,125
5,0	0,3



Bemærkning

Sted og dato

Odense 11-07-2023
Charlotte Sørensen, Laborant

Elektronisk signatur