

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1


Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1712-1 Produkt BS I	Dato for prøveudtagning 23-06-2020 Modtaget den 23-06-2020 Reference nr	Prøve start 23-06-2020 Prøve slut 24-06-2020 ID nr
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget 11.05 Udtaget af CS	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	9,4		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	1,84		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	11,8		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,686	D50	0,491	D60/D10 (U-tal)	3,5
D10	0,194				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning	Sted og dato Odense 26-06-2020
	Lise Blessing, Laborant