

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2723-13 Produkt 16-32 mm nødder P Gc85/20 - f1,5 X0, XC1	Dato for prøveudtagning 02-03-2023 Modtaget den 06-03-2023 Reference nr	Prøve start 06-03-2023 Prøve slut 08-03-2023 ID nr
Produktionssted Andholm Grusgrav Bødumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse Heterogent granitholdigt grus Objekt	Prøve udtaget Udtaget af Ola	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,57	2,53	2,61
Absorberet vand (%)	1,6	1,4	2,2

Kornstørrelsesfordeling

D60	23,054	D50	21,541	D60/D10 (U-tal)	1,4
D10	16,619				

gnf.%



Bemærkning	Sted og dato Odense 08-03-2023 Lise Blessing, Laborant
------------	--