

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2727-12 Produkt 4-8 mm perler P Gc85/20 - f1,5 X0, XC1	Dato for prøveudtagning 01-10-2021 Modtaget den 11-10-2021 Reference nr	ID nr	Prøve start 11-10-2021 Prøve slut 13-10-2021
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse Heterogent granitholdigt grus	Prøve udtaget		Mærkning
	Objekt	Udtaget af Ola		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³)			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,60	2,53	2,61
Absorberet vand (%)	2,0	1,9	2,7
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	4,9		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	6,143	D50	5,611	D60/D10 (U-tal)	1,9
D10	3,288				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

		100	
100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	100	95	8
23	53	50	5,6
0	20	15	4
0	5	1	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 13-10-2021
Lise Blessing, Laborant