

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2765-14 Produkt 8-16 mm M Gc85/20-f1,5 XC2,XC3,XC4, XF1,XA1 Produktbetegnelse Objekt	Dato for prøveudtagning 28-01-2021 Modtaget den 29-01-2021 Reference nr ID nr Prøve udtaget Udtaget af Ole	Prøve start 29-01-2021 Prøve slut 02-02-2021 Mærkning
---	---	---	---

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,60	2,58	2,66
Absorberet vand (%)	1,4	1,0	1,4
DS 405.4 Lette korn (%) < 2400 (g)	1,9		5
TI-B 75 10% Abs.	1,2		2,5


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 12,494 D50 11,487 D60/D10 (U-tal) 1,7
 D10 7,568

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	22,4
85	100	95	16
21	51	47	11,2
0	20	12	8
0	6	1	5,6
0	5	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,0	0,0	0,063

 Sigt (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Odense 02-02-2021
Lise Blessing, Laborant